

DATE DE LA NOTE (AAAA – MM – JJ)	2016-12-15
--	------------

Applicable à	
X	2.0 - Maison
X	2.0 - PBM
X	Original - GBM

OBJET DE LA NOTE

Modification du tableau 3.1.3.1 concernant les climatiseurs et les thermopompes à air

Voici une modification à appliquer au tableau 3.1.3.1 à partir de la date de la note inscrite ci-dessus. Cette modification concerne la version d'ENERGY STAR à appliquer aux thermopompes et climatiseurs dans les différents volets de Novoclimat.

Tableau original :

Tableau 3.1.3.1						
Type de chauffage	Sources admissibles	Critères minimums	Terme ENERGY STAR	Spécifications et version ENERGY STAR		Liste ENERGY STAR
Climatiseur	Électrique	ENERGY STAR	Central Air Conditioner	ASHP and CAC	4.1	N.D.
Thermopompe à air	Électrique		Air-Source Heat Pump			
Thermopompe géothermique	Électrique		Geothermal Heat Pump	Geothermal Heat Pump	3.1	N.D.

Tableau modifié :

Tableau 3.1.3.1						
Type de chauffage	Sources admissibles	Critères minimums	Terme ENERGY STAR	Spécifications et version ENERGY STAR		Liste ENERGY STAR
Climatiseur	Électrique	ENERGY STAR	Central Air Conditioner	ASHP and CAC	5.0	N.D.
Thermopompe à air	Électrique		Air-Source Heat Pump			
Thermopompe géothermique	Électrique		Geothermal Heat Pump	Geothermal Heat Pump	3.1	N.D.